



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 243
от 25.01.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»




Е.А. Лисицин

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 76

- 1. Наименование продукции:** Напольное покрытие модульное (способ крепления - планка с замком) из поливинилхлорида (ПВХ), толщиной 4.0 (-0,1/+0,13) мм, вес покрытия $7,3 \pm 10\%$ кг/м², коллекции «Dream House».
- 2. Организация-изготовитель:** «TAIZHOU HUALI PLASTIC.CO, LTD». Адрес: КИТАЙ. Zhangdian Industrial Zone, Jiangyan District, Taizhou City, Jangsu Province, P.R.China, 225527.
- 3. Получатель заключения:** Акционерное Общество «ТАРКЕТТ РУС». Адрес: 115432, Россия, город Москва, проспект Андропова, дом 18, корпус 7.
- 4. Представленные материалы:**
 - Техническая документация;
 - протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»). АТТЕСТАТ № РОСС RU.00001.510440 Федеральной службы по аккредитации. (Срок действия с 26 декабря 2013 г. по 26 декабря 2018 г.). №12/08-095/ОТ-17 от 28 декабря 2017 г.
- 5. Область применения продукции:** Предназначены для устройства полов в помещениях типа А, Б, В включая детские, медицинские и образовательные учреждения.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации изготовителя, проведена на их соответствие положениям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют требованиям вышеуказанной нормативной документации:

- Запах, баллы: не более 2;
- Индекс токсичности, %: 70-120;
- Санитарно – химические миграционные показатели в воздушную среду. (*Воздушная среда, насыщенность 1,0 м² образца на 1м³ климатической камеры. Время экспозиции – 48 час. Температура — 24°С. Относительная влажность 45%), мг/м³, не более:*
 - Дибутилфталат – 0,10; Диоктилфталат – 0,02; Формальдегид – 0,01;
 - Хлористый водород – 0,10;
- ПСМ, не стимулирует рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции;
- **Микробиологические показатели:**
 - Общее количество микроорганизмов (МАФАиМ), КОЕ/г - не более 1×10^3 ;
 - Плесневые и дрожжевые грибы, КОЕ/ г - не более 1×10^2 ;
 - Бактерии семейства энтеробактерии (Enterobacteriaceae), в 10 г – отсутствие;
 - Патогенные стафилококки (Staphylococcus aureus), в 10 г – отсутствие;
 - Псевдомонас аэрогиноза (Pseudomonas aeruginosa), в 10 г – отсутствие.

ВЫВОДЫ:

По результатам проведенных испытаний типового представителя образца, напольное покрытие модульное (способ крепления - планка с замком) из поливинилхлорида (ПВХ), толщиной 4.0 (-0,1/+0,13) мм, вес покрытия $7,3 \pm 10\%$ кг/м², коллекции «Dream House», выпускаемое по Технической документации, применяемые для устройства полов в помещениях типа А, Б, В включая детские, медицинские и образовательные учреждения, соответствует требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (раздел 6).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



А.А. Брыченков