



Федеральное государственное бюджетное учреждение
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК

119991, Москва
Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 1
ИНН 7736182930, КПП 773601001

Телефон: 8 499 134-30-83
Факс: 8 499 134-70-01
e-mail: info@nczd.ru

аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140

Регистрационный № 0247-02/13

от 19.02.2013

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

на основании заявления № 0247

от 19.02.2013

Организация-изготовитель:

Firm "Tarkett d.o.o", Сербия, Адрес Backa Palanka 21400 Industrial Zone b.b,
Republik of Serbia

Импортер (поставщик), получатель:

ЗАО "ТАРКЕТТ РУС", Россия
115432, Москва, Проспект Андропова, дом 18, корп. 7

Наименование продукции:

Напольное поливинилхлоридное покрытие тип "Force", "Olympic"

Продукция изготовлена в соответствии:

Декларация соответствия, Контракт на поставку № 197-w от 01.12.2006

Перечень документов, представленных на экспертизу:

протокол испытаний, доверенности, свидетельство о регистрации, декларация
соответствия, Контракт на поставку № 197-w от 01.12.2006,

Характеристика, ингредиентный состав продукции:

поливинилхлорид

Рассмотрены протоколы: протокол испытаний ФГБУ ИЛЦ материалов, производств
и товаров для детей при "НЦЗД" РАМН
(аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) № 1302-0294 ДА от 19.02.2013 г.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)		Гигиенический норматив
Запах балл	2	2
Формальдегид мг/м ³	0,003	0,01
Фенол мг/м ³	0,0015	0,003
Ацетальдегид мг/м ³	0,0027	0,01
Хлористый водород мг/м ³	менее 0,01	0,1
Дибутилфталат мг/м ³	менее 0,005	0,1
Диоктилфталат мг/м ³	менее 0,005	0,02
Напряженность электростатического поля кВ/м	2,7	15

Область применения:

Для применения в жилых и общественных зданиях (включая детские, медицинские и образовательные учреждения)

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности :

В соответствии с инструкцией производителя

Информация наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными

санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке

Продукция: Напольное поливинилхлоридное покрытие тип "Force", "Olympic" **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Заведующий отделом гигиенического нормирования и экспертизы ФГБУ «НЦЗД» РАМН

Текшева Л.М.

Ф.И.О.

Ведущий научный сотрудник, эксперт

Барсукова Н.К.

Ф.И.О.

